

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Comune di Orbassano

DIRT/LC/

FAX SEGUE RACCOMANDATA A.R.

MR/jc

N. 0014217

06/05/2013

Cia: 10.4

*Fax\_011.19681471*

Spett.le  
ARPA  
Dipartimento Provinciale di Torino  
Presidio Territoriale di Nichelino  
Via Pio VII, 9  
10135 TORINO TO

*Fax\_011.8616709*

Spett.le  
PROVINCIA DI TORINO  
Assessore all'Ambiente  
Dott. Roberto Ronco  
Corso Inghilterra, 7/9  
10138 TORINO TO

*Fax\_011.8616977*

Spett.le  
PROVINCIA DI TORINO  
Servizio Gestione Risorse Idriche  
Dott. Giaetto Massazza  
Dott. Guglielmo Filippini  
Dott. Gianfranco Righero  
Corso Inghilterra, 7/9  
10138 TORINO TO

*Fax\_011.5763330*

Spett.le  
ATO 3 Torinese  
Via Lagrange, 35  
10123 TORINO TO

*Fax\_011.9084541*

Spett.le  
COMUNE DI BRUINO  
Piazza Municipio, 3  
10090 BRUINO TO

*Fax\_011.9013337*

Spett.le  
COMUNE DI ORBASSANO  
Piazza Umberto I, 5  
10043 Orbassano To

*Fax\_011.90.27.261*

Spett.le  
COMUNE DI PIOSSASCO  
Piazza Ten. Nicola, 4  
10045 PIOSSASCO TO

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

*Fax\_011. 9091495*

Spett.le  
COMUNE DI RIVALTA TORINESE  
Via Balma, 5  
10040 RIVALTA DI TORINO TO

*Fax\_011. 9084466*

Spett.le  
COMUNE DI SANGANO  
Via Bonino, 1  
10090 SANGANO TO

*Fax\_011. 9338090*

Spett.le  
COMUNE DI TRANA  
Piazza Caduti, 1  
10090 TRANA TO

Torino,  
Prot. n. **SMAT PROT. 28776**  
**DEL 06 MAG. 2013**

Si comunica che il collettore fognario intercomunale (dimensioni 70x120 circa; 8 metri di profondità) scorrente in via Alfieri a Orbassano ha avuto un grave cedimento strutturale, che ne ha causato il blocco funzionale totale, mettendo quindi l'abitato del Comune di Orbassano in seria criticità ambientale, a causa dell'impossibilità di scarico dei reflui civili nel collettore stesso.

Per tale motivazione nella giornata di 05 maggio c.a. è stato installato nel concentrico di Orbassano un sistema di pompaggio in serie (pompe idrovore e automezzi canal jet) per consentire il by pass dei liquami del collettore intercomunale verso il collettore bianco di Via Cavour, afferente al fiume Sangone, appena sufficiente a mantenere lo scarico dei reflui del comune stesso e quindi evitare un serio danno ambientale alla cittadinanza.

Il collettore intercomunale di Orbassano, oltre a servire l'intero territorio comunale, è anche il canale fognario adduttore principale dei comuni di Piossasco, Trana, Sangano, Bruino e Rivalta T.se verso l'impianto di depurazione centralizzato di Castiglione T.se.

Considerato come sopra espresso le condizioni di emergenza imprevista e imprescindibile, risulta indispensabile e indifferibile effettuare una verifica interna del collettore fognario nella massima sicurezza del personale coinvolto, per meglio identificare l'entità del cedimento e della sua precisa collocazione per quindi procedere con il progresso delle operazioni di riparazione.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Pertanto in data odierna saranno temporaneamente attivati i seguenti sfioratori comunali:

- ⊕ n. 3 in zona Paperia - Comune di Piossasco (aut. n. 1010-281058/2006 del 04.09.2006)
- ⊕ Via Braida - Comune di Sangano (aut. n. 764-40276/2012 del 15.10.2012)
- ⊕ n. 2 afferente al Torrente Sangone in Comune di Rivalta T.se (aut. n. 498-233336/2002 del 10.10.2002)

Sarà ns. cura utilizzare ogni mezzo e risorsa disponibile per limitare le criticità ambientali, nello specifico stiamo predisponendo il dosaggio di acqua ossigenata prima dello scarico e reti di sbarramento dei solidi grossolani in corrispondenza dello scarico compatibilmente con le condizioni di morbida del torrente Sangone.

Sarà perfezionata nel breve la procedura di emergenza ai sensi del Reg. Regionale art 17R. con stesura di apposita relazione asseverata in cui saranno indicate tutte le operazioni e le attività poste in essere per contenere l'impatto ambientale e risolvere il problema del collettore completo delle tempistiche di intervento.

Si rimane a disposizione per ulteriori ragguagli.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Sud Ovest  
Geom. Luciano CAFFUCCIO