

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.

**FAX**

MR/jc

Aggiornamenti tris_23_05_13

Fax_011.19681471

Prot. n. 33238

Torino, 24/05/2013

Fax_011.861.6709

Comune di Orbassano

N. 0016477

24/05/2013

Cla: 10.4

*Fax_011.861.42.80**Fax_011.861.42.82**Fax_011.5763330**Fax_011.9084541**Fax_011.9013337**Fax_011.90.27.261*

Spett.le

ARPA

Dipartimento Provinciale di Torino

Presidio Territoriale di Nichelino

Via Pio VII, 9

10135 TORINO TO

Spett.le

PROVINCIA DI TORINO▪ *Assessorato all'Ambiente**c.a. Assessore all'Ambiente**Dott. Roberto RONCO*▪ *Servizio Gestione Risorse Idriche**c.a. Dirigente Dott. Giannetto MASSAZZA*▪ *Servizio Pianificazione Risorse idriche**c.a. Dirigente Dott. Guglielmo FILIPPINI*

Corso Inghilterra, 7

10138 TORINO TO

Spett.le

ATO 3 Torinese*c.a. Direttore Generale**Dott. Giannetto MASSAZZA*

Via Lagrange, 35

10123 TORINO TO

Spett.le

COMUNE DI BRUINO*c.a. Egregio Sig. Sindaco**Dott. Andrea APPIANO*

Piazza Municipio, 3

10090 BRUINO TO

Spett.le

COMUNE DI ORBASSANO*c.a. Egregio Sig. Sindaco**Dott. Eugenio GAMBETTA*

Piazza Umberto I, 5

10043 Orbassano To

Spett.le

COMUNE DI PIOSSASCO*c.a. Gentile Sig.ra Sindaco**Avv. Roberta Maria AVOLA FARACI*

Piazza Ten. Nicola, 4

10045 PIOSSASCO TO

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Fax_011. 9091495

Spett.le
COMUNE DI RIVALTA TORINESE
 c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Mauro MARINARI
 Via Balma, 5
 10040 RIVALTA DI TORINO TO

Fax_011. 9084466

Spett.le
COMUNE DI SANGANO
 c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Adriano MONTANARO
 Via Bonino, 1
 10090 SANGANO TO

Fax_011. 9338090

Spett.le
COMUNE DI TRANA
 c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Ezio SADA
 Piazza Caduti, 1
 10090 TRANA TO

Oggetto: Collettore fognario intercomunale: cedimento strutturale in Via Alfieri nel Comune di Orbassano. Aggiornamenti sullo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 23/05/2013.

In riferimento e ad integrazione della ns. precedente comunicazione prot. n. 31741 del 17/05/2013, si comunica il seguente aggiornamento:

- dal 17/05/13 a tutto il 23/05/2013, in Via Alfieri è stato posizionato oltre il 70 % dei micropali per la realizzazione dell'opera provvisoria necessaria all'esecuzione degli scavi per la sostituzione del tratto di collettore e la ricostruzione del pozzo d'ispezione;
- in data 21/05/13 è stato completato il collegamento del nuovo tratto di fognatura nera in Via San Rocco - Strada Pendina, deviando tutti i reflui provenienti da Via Genova verso la fognatura nera della Circonvallazione esterna e diminuendo il carico verso Via Alfieri;
- il 23/05/13 sono state approvvigionate ulteriori pompe per il by pass della fognatura di Via Alfieri;
- nel contempo rimangono sempre in corso le operazioni di controllo degli sfioratori e degli scarichi d'emergenza e la relativa regolazione dei sistemi di disinfezione con acqua ossigenata.

Sarà ns. cura proseguire nell'aggiornamento delle operazioni.

Rimanendo a disposizione per ulteriori ragguagli, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Sud Ovest
 Geom. Luciano CAPPUCCIO