

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



Fax_011. 90.27.261

Spett.le
COMUNE DI PIOSSASCO
 c.a. *Gentile Sig.ra Sindaco*
Avv. Roberta Maria AVOLA FARACI
 Piazza Ten. Nicola, 4
 10045 PIOSSASCO TO

Fax_011. 9091495

Comune di Orbassano

Spett.le
COMUNE DI RIVALTA TORINESE
 c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Mauro MARINARI
 Via Balma, 5
 10040 RIVALTA DI TORINO TO

N. 0018212
 08/06/2013
 Cla: 10.4

Fax_011. 9084466

Spett.le
COMUNE DI SANGANO
 c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Adriano MONTANARO
 Via Bonino, 1
 10090 SANGANO TO

Fax_011. 9338090

Spett.le
COMUNE DI TRANA
 c.a. *Egregio Sig. Sindaco*
Dott. Ezio SADA
 Piazza Caduti, 1
 10090 TRANA TO

Oggetto: Collettore fognario intercomunale: cedimento strutturale in Via Alfieri nel Comune di Orbassano. Aggiornamenti sullo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 06/06/2013.

In riferimento alla ns. precedente comunicazione prot. n. 34824 del 31/05/2013, si comunica il seguente aggiornamento:

- In data 31/05/2013 sono stati eseguiti i getti della trave testa palo in via Alfieri.
- Sono seguite, a partire dal 03/06/2013, le operazioni di disarmo e di scavo di approfondimento, compresa la demolizione del vecchio pozzo d'ispezione del collettore.
- In data 06/06/2013 sono state eseguite le operazioni di centinatura, mediante saldatura di travi HE ai pali e posa di reti elettrosaldate.
- Sono proseguite per tutta la settimana le attività complementari di rimozione dei detriti nel tratto di collettore a valle del crollo e di video ispezione per la verifica dello stato dello stesso, iniziate la settimana precedente, per la valutazione di ulteriori interventi, quali il relining del collettore a monte e a valle del crollo.

Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.



- Stante la riduzione degli eventi meteorici e il completamento della tubazione in PVC diam. 500 per il bypass del collettore tra monte e valle del croffo, si sta riducendo al minimo l'utilizzo degli scarichi d'emergenza, ferme restando in corso le verifiche degli sfioratori e la regolazione dei sistemi di disinfezione con acqua ossigenata.

Sarà ns. cura proseguire nell'aggiornamento delle operazioni e si rimane a disposizione per ulteriori ragguagli.

Distinti saluti.

Il Dirigente dell'Area Sud Ovest
Geom. Luciano CAPPUCCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Cappuccio', is written over the printed name.